

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

www.chvak.cz



Obec Blížejev
Blížejev 151
345 45 Blížejev

Váš dopis značky/ze dne
Žádost 16. 07. 2025

Naše značka
0408/25

Vyřizuje/linka

E-mail

Domažlice dne
04. 08. 2025

Věc: Vyjádření k PD – Obec Blížejev-protipovodňové opatření
Místo stavby – poz. parc. č. jsou uvedeny v PD, k. ú. Blížejev

Po projednání PD Vám sdělujeme následující:

V zájmovém území stavby se nachází vodohospodářské zařízení ve správě CHVaK a.s. Domažlice.

Ochranné pásmo vodovodu je dle zákona č. 274/ 2001 Sb. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

Sondou bude ověřena hloubka vodovodu v místě křížení s potokem.

Pokud krytí po úpravě toku bude menší než 1 m bude potrubí do této hloubky přeloženo a osazeno odkalovacím potrubím.

Veškeré vodovodní poklopy budou po dokončení stavby osazeny do definitivní nivelety nového terénu.

Před zahájením zemních prací je nutné nechat zařízení v naší správě vytýčit.

Při stavbě nesmí být sníženo stávající krytí našeho zařízení.

Jakékoliv události mající vliv na provoz našeho vedení musí být neprodleně oznámeny naší společnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto souhlasu nejsou dodrženy.

S pozdravem

výrobně-technický náměstek

VOD
Bezpečnost



TELEFON

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Domažlice 131-3191070207/0100

IČ 49788761
DIČ: CZ49788761

e-mail:
chvak@chvak.cz

Obchodní rejstřík KRAJSKÉHO SOUDU v Plzni, oddíl B vložka 360
Den zápisu 1.1.1994