



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.:
FAX:

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100



Elektronicky podepsáno

Datum: 05.08.2025 15:49:01

LIMEX CB a.s.
U staré školy 6
110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
16. 7. 2025

NAŠE ZNAČKA
PVL-42344/2025/340/Ron
PVL-15691/2024/SP

VYŘIZUJE/ LINKA

DATUM
2025-08-05

k.ú.: Blížejov, obec: Blížejov, ORP: Horšovský Týn, kraj: Plzeňský kraj

„Obec Blížejov – protipovodňová opatření“

- I. Stanovisko správce povodí k povolení záměru vodního díla**
- II. Vyjádření účastníka řízení (správce vodního toku) k povolení záměru**
- III. Vyjádření účastníka řízení (subjektu s právem hospodařit)**

K Vaší žádosti ze dne 16. 7. 2025, jejíž součástí je vypracovaná dokumentace v 06/2025 firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem pro objednatele Obec Blížejov, č. p. 151, 34545 Blížejov:

I. Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky, k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem k předloženému záměru uvádí:

Souhlasí s uvedeným záměrem za předpokladu splnění následujících připomínek:

- Bude vypracován povodňový a havarijní plán platný po dobu stavby.

Souřadnice hráze jsou **-X ; -Y (S-JTSK Krovak): -854790; -1092219.**

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.



II. Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce drobného vodního toku IDVT 10267434 vydává následující

v y j á d ř e n í:

Souhlasí s uvedeným záměrem „**Obec Blížejev – protipovodňová opatření**“ s těmito připomínkami:

- Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům a nebudou parkovány v blízkosti vodního toku.
- Stavební materiál, nezbytný pro vlastní stavbu, případně výkopový materiál bude zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených průtoků nebo při přívalových srážkách.
- Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v blízkosti vodního toku uložen.
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku – [redacted] - [redacted]

Vybudované PPO zůstane v majetku investora Obec Blížejev.

III. Povodí Vltavy, státní podnik, jako subjekt s právem hospodařit k pozemku p.č. 1043 č. 1049 v k.ú. Blížejev včetně stavby vodního díla úpravy toku vydává následující

v y j á d ř e n í:

V rámci akce „Obec Blížejev - PPO“ **dojde k trvalému dotčení pozemků p.č. 1043 a 1049 v k.ú. Blížejev, včetně stavby vodního díla úpravy toku**, které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik (DVT LBP Zubřiny – IDVT 10267434 – průleh, průtočné tůňe, prohloubení a rozšíření koryta.).

Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětné stavby) před podáním povolení záměru, získal k dotčeným částem výše citovaných pozemků, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit, potřebné oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena příslušná majetkoprávní smlouvy).

Za tímto účelem předloží žadatel výzvu k uzavření majetkoprávního vztahu, která bude obsahovat zákres maximálního záboru dotčených pozemků zakreslením do katastrální mapy a bude uveden předpokládaný termín zahájení a ukončení prací na těchto pozemcích. Výzva a podklady budou doručeny na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, majetkové oddělení, ul. Denisovo nábřeží 14, Plzeň, 301 00, v předstihu, to je nejméně 60 dní.

Obecné informace (pozn. ano):

Vodní tok/vodní toky IDVT: drobný vodní tok IDVT 10267434

Správce vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik

ČHP: 1-10-02-0610 (Zubřina)

HGR: 6212

útvár povrchových vod: BER_0240 Zubřina od toku Záhořanský potok po ústí do toku Radbuza

útvár podzemních vod - základní: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

Posouzení vlivu záměru na vodní útvár: Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útváru povrchových a podzemních vod.

Obsah žádosti:

Účelem akce je zmírnění povodňových událostí v obci Blížejov. Projekt je řešen jako tři samostatné objekty a to SO 01 Revitalizace toku pod hrází, SO 02 Suchá nádrž a SO 03 Revitalizace toku nad hrází.

SO 01 – revitalizaci upraveného DVT LBP Zubřiny (IDVT 10267434) pod budoucí suchou nádrží až k zatrubnění DVT pod domovem důchodců.

DVT je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Úprava i pozemek (parc. č. 1049 v k.ú. Blížejov) pod úpravou je ve vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik.

Vodní tok bude rozšířen, prohlouben a dno bude opevněno kamenným záhozem. V místě zaústění bezpečnostního přelivu ze suché nádrže bude vybudováno vývaziště, které bude mít břehy opevněny kameny v betonu z důvodu tlumení energie.

SO 02 – Suchá nádrž bude vybudována na pozemku parc. č. 1044, 1045, 1046 v k.ú. Blížejov, které jsou ve vlastnictví investora (obec Blížejov). Hráz bude s ovladatelnou výpustí (šoupě), vývarem a bezpečnostním přelivem. Výška hráze bude 5 m, šířka v základu 43 m a koruna bude 3,5 m široká. Objem maximálního zadržení vody bude 28 000 m³.

SO 03 – Revitalizace toku nad hrází proběhne na pozemku parc. č. 1042/1 v k.ú. Blížejov (vlastník obec Blížejov) a na pozemku parc. č. 1043 v k.ú. Blížejov (vlastník Povodí Vltavy, státní podnik). Vodní tok se rozvlíká a ze současných 410 m se prodlouží na 735 m. Součástí revitalizace budou dvě průtočné a dvě neprůtočné tůně a 1 průleh.



vedoucí provozního střediska 4
elektronicky podepsáno

Na vědomí:
PS 5, PS 1