



Číslo jednací: OBBL-1287/2025
Vyřizuje: Fišerová
Telefon: +420 379 427 573
E-mail: podatelna@blizejov.cz

Dne 30. června 2025



Věc: Žádost o informace k plánované výstavbě kanalizace v Malonicích



na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16.6.2025, si Vám dovoluujeme zaslat následující sdělení :

1. Kdo je zpracovatelem projektové dokumentace?

Sdružení projekčních firem Provod – inženýrská společnost s.r.o. a Aqua-Contact Praha s.r.o.

2. Jaká technologie kanalizace byla zvolena a proč?

Byla zvolena tlaková kanalizace, z důvodu rozptýlené zástavby. V případě gravitační kanalizace by byly podstatně vyšší investiční náklady a bylo by problematické ufinancování díla. Projekční firma Provod doporučila návštěvu obdobného díla, což je kanalizace a ČOV v Hrádku u Sušice. Toto dílo bylo financováno z evropských finančních prostředků a je bez problémů provozováno již 12 let. Další variantou je tzv. podtlaková kanalizace, která je však nákladnější na provoz a v plzeňském kraji dosud nerealizovaná.

3. Byla zvažována i jiné varianty?

Ano – viz bod 2



4. Existuje technická nebo finanční studie porovnávající tlakový a gravitační systém?

Ano, existuje technická studie na tlakovou kanalizaci a základní porovnání investičních nákladů tlakové a gravitační kanalizace.

Pro každého stavebníka (investora, v tomto případě Obec Blížejov) je naprosto zásadní výše investičních nákladů díla. V prezentaci díla (které je na internetových stránkách obce) je uvedena předběžná cena díla ve výši 354 mil. Kč bez DPH.

Pro Vaši představu vyjímáme následující:

V intravilánu místní části bude realizováno cca 8 450 m kanalizace, při uvažované ceně 6 959 Kč za běžný metr tlakové kanalizace. V případě budování gravitační kanalizace je nutné počítat s cenou cca 16 000 Kč za běžný metr gravitační kanalizace. Investiční náklady při budování gravitační kanalizace pouze v intravilánu obcí by se tedy navýšily přibližně o 77 mil Kč.

5. Kdy je plánováno zahájení územního/stavebního řízení?

Dle smlouvy o dílo II. polovina roku 2025 a I. polovina roku 2026.

6. Bude veřejnosti umožněno připomínkování projektu?

Ano, domovní čerpací jímky jsou umístěny na pozemku vlastníka nemovitosti. Vlastník nemovitosti musí s tímto umístěním písemně souhlasit. Vlastník nemovitosti bude vyzván k souhlasu s navrženým řešením v rámci místního šetření, které bude organizováno projekční firmou Provod v měsících červenec a srpen 2025 a na kterém se bude projednávat situování vodovodní i kanalizační přípojky u jednotlivých nemovitostí.

7. Existuje zápis nebo jiné oficiální výstupy z informační schůzky konané dne 27.5.2025 ve Lštění?

Prezentace, kterou na schůzce představila projekční firma Provod, je volně ke shlédnutí na stránkách obce

<https://www.blizejov.cz/aktualne/aktuality/blizejovsko-odkanalizovani-a-vodofikace-654cs.html>

S pozdravem



Jiří Červenka
Starosta obce Blížejov